



**РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ**
с.Кудиново ул.Пионерская д.18
за 2014год

Контролируемые параметры	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Лаборатория осуществляющая контроль
1	2	3	4
Общее микробное число	0	Не более 50	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе» г.Боровск
Общие колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	
Термоглерантные колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	
Споры сульфитредуцирующих клостридий	отсутствие	отсутствие	
Температура подаваемой воды	58-60	57-60 градусов	Лаборатория экологического контроля УМП «Малоярославецстройзаказчик» (с.Кудиново)

Директор УМП "Малоярославецстройзаказчик"


В.Н. Цезовальников

Зав. лабораторией


Н.Н. Гринюк

